

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
М.Л.Губа
«В» 04 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению проверки дыхательных клапанов резервуаров для хранения нефтепродуктов на срабатывание (2 раза в год)

1. Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов на которых будут выполняться услуги

Проверка дыхательных клапанов резервуаров для хранения нефтепродуктов на срабатывание (2 раза в год)

Технические характеристики дыхательных клапанов в количестве 5 шт.

Тип – СМДК – 50:

Пропускная способность – 25 м³/ч

№ п/п	Наименование резервуаров	Дата изготовления	Заводской Номер.	Полная вместимость, в м ³
1.	P-10	06.10.1969г.	1735	10,673
2.	P-10	15.10.1969г.	1767	10,673
3.	P-10	05.06.1969г.	1730	10,673
4.	P-10	10.05.1969г.	1722	10,673
5.	P-84(15-1547)	26.06.1993	55671	85,6

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения работ

Основанием для проведения услуг является:

- «Правила безопасности при эксплуатации автозаправочных станций» п.111.

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг- I квартал 2018г.

Окончания оказания услуг- III квартал 2018г.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результаты

Услуги по проведению проверки дыхательных клапанов резервуаров для хранения нефтепродуктов на срабатывание должны быть оказаны с соблюдением требований «Правил безопасности при эксплуатации автозаправочных станций».

3. Требования к оказанию услуг

3.1. Объём оказываемых услуг

В рамках оказания услуг исполнитель должен выполнить:

- проверку технической документации;
- проверку дыхательных клапанов на срабатывание.
- оформление заключения по результатам проверки на срабатывание.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

- проверку технической документации;
- проверку дыхательных клапанов на срабатывание;
- оформление заключения по результатам проверки на срабатывание.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объёма услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счёт произвести обеспечение работ необходимой технической оснасткой, инструментом, необходимым для исполнения услуг в объёме настоящего технического задания.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Не требуется

3.5. Требования безопасности

Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

Исполнитель предоставляет Заказчику отчётную документацию:

- Акты проверки на срабатывание;
- Акты выполненных работ.
- Заключение по результатам проверки на срабатывание.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Не требуется

3.8. Ответственность исполнителя

За нарушение условий ТЗ, повлёкшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик в праве потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Не требуется

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены расчётов

Стоимость услуг, указанных в настоящем ТЗ, должна быть определена согласно «Методики определения стоимости работ на техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования для ЗАО «Молдавская ГРЭС».

5. Требования к участникам закупки

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификация

Предоставление подрядной организацией в составе конкурсной заявки справки о наличии кадровых ресурсов, необходимых для выполнения работ по проведению проверки дыхательных клапанов резервуаров для хранения нефтепродуктов на срабатывание, с указанием Ф.И.О. персонала, должности, квалификации, подтвержденной приложенными копиями протоколов и

удостоверений о проверке знаний работников в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Предоставление подрядной организацией в составе конкурсной заявки справки о наличии материальных ресурсов, предполагаемых использовать для выполнения работ (инструмент, оснастка, приспособления, приборы).

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Средства измерения должны быть поверены, калиброваны и атестованы.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Предоставление подрядной организацией в составе конкурсной заявки разрешительных документов (аккредитации), в соответствии с «Положением об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности» (Постановление Правительства ПМР № 112 от 13.12.2012 г.).

5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется

5.6. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Наличие у подрядной организации опыта выполнения аналогичных работ.

5.7. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

5.8. Требования к субподрядным организациям

Не требуется

6. Приложения

Не требуется

Начальник ТТЦ

(должность)



(подпись)

Р.В. Кушнир

(расшифровка)

(дата)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СОТиН

(должность)



(подпись)

П.П. Стенянский

(расшифровка)

(дата)

Начальник ОППР


В.Г. Прохоров

10.04.17

Ответственный исполнитель:

Мастер ТТЦ ТУ

(должность)



(подпись)

А.М. Албул

(расшифровка)

(дата)